


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S



- UWAGA:
- Instalacje ochrony odgromowej muszą być odsunięte od elementów chronionych o co najmniej 36cm,
 - Przewody odprowadzające i zwody poziome należy wykonać ze stali ocynkowanej.
 - Uziom otokowy wykonany płaskownikiem FeZn30x4 układać w ziemi w odległości 1m od budynku na głębokości nie mniejszej niż 60cm od górnej krawędzi płaskownika.
 - Przewody odprowadzające należy układać w rurze osłonowej.

LEGENDA	
	rozdzielnica, tablica rozdzielcza
	trasy przewodów instalacji uziemień
	trasy przewodów instalacji odgromowych
	trasy przewodów instalacji połączeń wyrównawczych
	przejścia instalacji w górę/dół lub z dołu/góry
	lokalna szyna lub zacisk wyrównawczy
	zacisk probierczy instalacji odgromowej

PRONETBUD ul. Wiejska 35, 84-240 Reda tel. 502374711, NIP: 9580231435 email: biuro@pronetbud.pl			
Inwestycja / Lokalizacja: PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPIAŁA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 86-100 ŚWIECIE, UL. SĄDOWA 18 DZIAŁKA NR EWID. 882/4, OBRĘB 0001 ŚWIECIE, ŚWIETLICA			
Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA UL. SĄDOWA 18, 86-100 ŚWIECIE		Faza: PROJEKT BUD. – WYK.	
Projektował: inż. Tadeusz Pobłocki		Branża: ELEKTRYCZNA	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdała		Data: 04.2017	
Temat rysunku: Plan instalacji siłowych i połączeń wyrównawczych. Poziom dachu.		Data: 04.2017	
Skala: 1:100		Podpis:	
Nr rys.: E2-004		Podpis:	