


**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dra JÓZEFA BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 18 grudnia 2015 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.
**ROBOTY BUDOWLANE –
ROBOTY MALARSKIE W OBIEKTACH SZPITALNYCH – W BUDYNKACH NR 5, 6, 18, 19, 28, 29, 30**

oznaczenie sprawy DzV. 27. PN. 14. 2015

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy można dołączyć swój kosztorys wykonany w programie kosztorysowym?

Odpowiedź: *Swoj kosztorys wykonany w programie kosztorysowym - tak, oczywiście z uwzględnieniem tych samych pozycji katalogowych.*

Pytanie 2.

Jakiej grubości jest ścianka na której trzeba osadzić nadproża ?

Odpowiedź: *Ściana murowana gr. 14 cm.*

Pytanie 3.

Czy nadproża mają być długości 180?

Jakiej grubości jest ścianka na której trzeba osadzić nadproża ?

Odpowiedź: *Tak 180 cm.*

Pytanie 4.

Czy istnieje możliwość uściślenia kwestii doboru drzwi , czyli?

* jaki producent?

* jaki kolor ?

* jakie wymiary drzwi ?

* czy te skrzydła z pkt 20 mają być montowane w ościeża z pkt 22 kosztorysu?

Odpowiedź :

- bez preferencji z określeniem producenta; drzwi pełne wewnątrzlokalowe, zamek z wkładką patentową, klamka z sztyldem długim

- kolor biały

- szer. 110 cm

- skrzydła drzwiowe montowane we wcześniej osadzone ościeżnice

Pytanie 5.

Czy do oferta dołączyć trzeba zaświadczenia z ZUS i US?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 6.

Czy dołączyć również referencje lub wykaz robót ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga referencji lub wykazu robót.

Pytanie 7.

Jaką farbę emulsyjną zastosować do malowania ścian i sufitów?

Odpowiedź : Farba użyta do malowania ścian i sufitów: matowa, zmywalna lateksowa farba, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Dariusz Rutkowski