

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 16 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ (pytania 17-19)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH NR 18 i 19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.11.2018 (ogłoszenie o zamówieniu BZP_663790-N-2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 17.

„W dokumentacji zaprojektowane są okna oddymiające łukowe. Okna oddymiające łukowe nie występują, można wykonać okno prostokątne oraz witrynę łukową jednak powierzchnia oddymiania jest za mała w takim wypadku. Proszę o wskazanie rozwiązań zastępczych.”

Odpowiedź: **Witryna łukowa może być stała, powierzchnia czynna oddymiania może być mniejsza od powierzchni uzyskanej na podstawie obliczeń ale nie może być mniejsza od 1,0m². (zgodnie z zapisem postanowienia Straży). W budynku 18 - klatka K3 - min. 1,0m² powierzchni czynnej należy uzyskać z obu okien.**

W budynku 19 - klatka K1, można zastosować okno prostokątne o minimalnej powierzchni czynnej oddymiania 1,0m², pozostała część otworu/okna może stanowić witryna .

Pytanie 18.

„W dokumentacji zaprojektowano wykonanie rozdzielnic p.poż w obudowie EI, w naszej ocenie bezcelowe jest instalowanie takiej rozdzielnic w pomieszczeniu gdzie pozostałe urządzenia są bezklasowe. W przypadku pożaru pomieszczenia rozdzielni, rozdzielnica p.poż i tak zostanie pozbawiona napięcia. Ponadto urządzenia wykorzystane do oddymiania posiadają swoje zasilanie awaryjne. Czy można zrezygnować z obudowy rozdzielnic w klasie EI?”

Odpowiedź: **Rozdzielnica zaprojektowana została w obudowie EI ponieważ nie będzie znajdowała się w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo. Jak wynika ze schematu blokowego oraz rysunku E3-001 po zmodernizowaniu układu zasilania rozdzielnica RG-POŻ nie zostanie pozbawiona napięcia w trakcie pożaru .**

Pytanie 19.

„Czy w budynkach jest zasilanie gwarantowane np. z agregatu lub UPS?”

Odpowiedź: **Zgodnie z rysunkiem EL3-001 po zmodernizowaniu układu zasilania budynek będzie posiadał rozdzielnicę główną rezerwowaną agregatem prądotwórczym.**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego