POZIOM +3

POZIOM +2

POZIOM +1

POZIOM 0

POZIOM -1

7xHDGs2x1,5

Komunikacja dla systemów wizualizacji, zarządzania, zdalnego dostępu, itp. kabel krosowy UTP 4p 5e kat. 2x RJ45

Lokalne złacze (szafa IT) okablowania strukturalnego budynkowej sieci LAN

UTA



Centrala SSP
2.3 - Punkt pielęgniarski

UWAGA:
Ostateczne usytuowanie elementów instalacji należy skoordynować z projektem aranżacji wnętrz.

SYMBOL	OPIS		
C PP:EE	Czujka multisensorowa montowana w gnieździe	1 PP:EE	Ręczny ostrzegacz pożarowy, natynkowy IP24
C PP:EE	Czujka multisensorowa montowana w gnieździe ze wskaźnikem zadziałania	7N PP:EE	Sygnalizator optyczno-akustyczny z puszką
O2I4 PP:EE	Pętlowy moduł 4 wejścia nadzorowane,2 wyjścia z obudową		

OKABLOWANIE

Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na innej kondygnacji niż CSP - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90

Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na tej samej kondygnacji co CSP - YnTKSYekw 1x2x0,8mm

Okablowanie modułów monitorująco-sterujących
w przypadku sterowania przerwą prądową - YnTKSYekw 1x2x0,8mm
w przypadku sterowania prądowego - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90
monitorowanie urządzeń - YnTKSY1x2x0,8mm

PRONETBUD
ul. Wiejska 35, 84-240 Reda
tel. 502374711, NIP: 9580231435
email: biuro@pronetbud.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86–100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie – PAWILON V

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86–100 Świecie		Faza: PROJ. BUD.–WYK.	
		Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektował: inż. Tadeusz Pobłocki	Nr uprawnień: 182/Gd/99	Data: 06.2017	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdała	Nr uprawnień: 63/Gd/2002	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: Schemat blokowy systemu SSP		Skala: -	Nr rys.: E1-002

490 x 420