

skala 1:100







Diagram illustrating the minimum clearance requirements for a fire extinguisher:

- Minimum clearance from the wall: **min. 10cm**
- Minimum clearance from the floor: **10-15cm**



Biuro: LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl			
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie ŚWIETLICA			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
		Branża: INSTALACJE SANITARNE	
Projektował: mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI	Nr uprawnień: POM/0227/P00S/10	Data: 06.2017	Podpis:
Opracował: mgr inż. MICHAŁ CHYLIŃSKI		Data: 06.2017	
Projektował: mgr inż. ADAM SZYMBORSKI	Nr uprawnień: POM/0239/P00S/11	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PARTERU		Skala: 1:100	Nr rys.: S.3-1