

Rysunek stanowi integralną część opisu i powinien być rozpatrywany łącznie.

- Centralia INTEGRAL IP CX
- Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 845X-1R
- Pętlowy moduł 3 wejść, 1 wyjścia BX-OI3 z obudową GEHMODIP66
- Pętlowy moduł 1 wejścia, 1 wyjścia nadzorowanego z obudową GEHMODIP66
- Sygnałizator akustyczny wewnętrzny SA-K5N na puszcze PIP-1AN
- Pożarowa puszka instalacyjna PIP-2AN
- Sygnałizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SAOZ-PK2
- Zasilacz buforowy ZSP100-1.5A-07
- Urządzenie transmisji alarmu pożarowego
- Pętla pożarowa nr 1 i 3 ułożona przewodem YnTKSY6kw1x2x0.8mm²
- Pętla pożarowa nr 2 ułożona przewodem HTKSh6kw1x2x0.8mm²
- Linia sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych ułożona przewodem HDGS2x1.5mm²
- Linia sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego ułożona przewodem HDGS2x1.5mm²
- Linia zasilania 230V dla CSP, ZB, UTA ułożona przewodem HDGS3x2.5mm²

SKALA

1m

4m

