







PODDASZE nad K2

PODDASZE nad K3



-  Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
-  Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SA-K5N na puszcze PIP-1AN
-  Pętla pożarowa nr 3 ułożona przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm<sup>2</sup>
-  Linia sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych ułożona przewodem HDGs2x1,5mm<sup>2</sup>

Obiekt	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie BUDYNEK NR 18				
Projektant instalacji niskoprądowych	ISM PROJEKT SYSTEM ul. Ogrodowa 15/30, 87-100 Toruń www.ismprojektssystem.pl, ismbiuro@bktznespocztia.pl				
Inwestor	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie				
Projektant:	mgr Mariusz Kosowski	Nr upr.:	KNP 6/220/2009	Podpis	
Opracował:	mgr Mariusz Kosowski	Nr upr.:	KNP 6/220/2009	Podpis	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Kowalski	Nr upr.:	DTT-TU/211307/U	Podpis	
Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru (SSP) poddasze nad klatkami K2,K3					
Skala: -	Nr projektu: 1	Nr rysunku: 5	Rewizja: 1	Data: 02-10-2019	