











POZION+2



- | | |
|---|---|
|  | Centrala INTEGRAL IP CX |
|  | Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R |
|  | Pętlowy moduł 3 wejść, 1 wyjścia BX-OI3 z obudową GEHMODIP66 |
|  | Pętlowy moduł 1 wejścia, 1 wyjścia nadzorowanego z obudową GEHMODIP66 |
|  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SA-K5N na puszcze PIP-1AN |
|  | Pożarowa puszka instalacyjna PIP-2AN |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SAOZ-PK2 |
|  | Zasilacz buforowy ZSP100-1.5A-07 |

- Pętla pożarowa nr 1 i 3 ułożona przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm²
- Pętla pożarowa nr 2 ułożona przewodem HTKSHekw1x2x0,8mm²
- Linia sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych ułożona przewodem HDGs2x1,5mm²
- Linia sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrzznego ułożona przewodem HDGs2x1,5mm²
- Linia zasilania 230V dla CSP i ZB ułożona przewodem HDGs2x2,5mm²

Objekt	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie BUDYNEK NR 18			
Projektant instalacji niskopiętrowych	ISM PROJEKT SYSTEM ISM PROJEKT SYSTEM ul. Gopordowa 15/50, 87-100 Toruń www.ismprojektssystem.pl ismbudu@biznespoczta.pl			
Inwestor	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie			
Projektant:	mgr Mariusz Kosowski	Nr. upr. K.NP 6/220/2009	Po-dpps	
Opracował:	mgr Mariusz Kosowski	Nr. upr. K.NP 6/220/2009	Po-dpps	
Sprawdzał/zw.	mgr inż. Adam Kowalski	Nr. upr. DTU-T/211301/U	Po-dpps	
Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru (SSP) poziom +12				
Skala: -	Nr projektu: 1	Nr rysunku: 4	Rewizja: 1	Data: 02-10-2019