

OZNACZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI

D	element zasilany z obwodu "YY", dla opraw oświetleniowych i łączników–segment ośw. "SS" nr bazowy elementu w zestawieniu materiałów "XX"

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI

	rozdzielnica, tablica rozdzielcza
YYY	urządzenie elektryczne
h=0,3m / h=0,3m	gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE bryzgoszczelne
h=0,3m / h=0,3m	gniazdo zasilania komputera 2P+N+PE z blokadą gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE bryzgoszczelne
h=0,3m	zestaw gniazd wtykowych
F h=0,3m	gniazdo ekwipotencjalizacyjne
YY	wypust zasilający urządzenia
	ramka gniazd wtykowych, puszka podłogowa, kolumna lub panel
YY M YYY	silnik elektryczny/wentylator
YYY	klimatyzator– jednostka wewnętrzna naścienna
YY YYY	klimatyzator– jednostka zewnętrzna

Uwaga:
Jeśli nie podano inaczej, gniazda wtykowe instalować na wysokości 0,3m od posadzki wykończonej.
Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w opisie do projektu.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

PRONETBUD
ul. Wiejska 35, 84-240 Reda
tel. 502374711, NIP: 9580231435
email: biuro@pronetbud.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86–100 Świecie, ul. Sądowa 18
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 5

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR. JÓZEFA BEDNARZA UL. SĄDOWA 18; 86-100 ŚWIECIE		Faza: PROJ. WYKONAWCZY	
		Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektował: inż. Tadeusz Pobłocki	Nr uprawnień: 182/Gd/99	Data: 06.2017	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdała	Nr uprawnień: 63/Gd/2002	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: Plan instalacji gniazd wtykowych. Poziom -1		Skala: 1:100	Nr rys.: E2-007

748 x 297