
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S
OZNACZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI
element zasilany z obwodu "YY", dla opraw oświetleniowych i łączników–segment ośw. "SS" nr bazowy elementu w zestawieniu materiałów "XX"
SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI
rozdzielnica, szafa Rack, tablica rozdzielcza
gniazdo logiczne podwójne 2xRJ45
gniazdo antenowe
Kamera systemu monitoringu
Kontroler systemu KD z wbudowanym czytnikiem klawiaturą
Czujnik magnetyczny – kontaktron
Przycisk ewakuacyjny
Przycisk wyjścia
Elektrozaczep
Zasilacz systemu KD, w obudowie z akumulatorem
Stacja odbiorcza wideodomofonu instalowana na biurku
SYSTEM PRZYZYWOWY - LEGENDA
FIM1000 - Lampka czerwona
FEH2001 - Sygnalizator
FIM1300 - Numerator dla 6 sygnałów
FIM1100 - Buczek
FEH1001 - Kasownik 1-pętlowy
FAP3010 - Moduł manipulatora
FAP3002 - Wyłącznik pociągowy
FAP2001 - Przycisk z lampką
2527-94-507 - Pokrywa maskująca do ramki serii Basic 55
PRONETBUD
ul. Wiejska 35, 84-240 Reda
tel. 502374711, NIP: 9580231435
email: biuro@pronetbud.pl
Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86–100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie – budynek 5
Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA
UL. SĄDOWA 18, 86-100 ŚWIECIE
Faza: PROJ. WYKONAWCZY
Branża: ELEKTRYCZNA
Projektował: inż. Tadeusz Pobłocki | Nr uprawnień: 182/Gd/99 | Data: 06.2017 | Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdała | Nr uprawnień: 63/Gd/2002 | Data: 06.2017 | Podpis:
Temat rysunku: Plan instalacji teletechnicznych. Poziom +1
Skala: 1:100
Nr rys.: E2-024
780 x 297