


420 x 297

Uwagi:

1. Montaż tablic wykonać z zastosowaniem wsporników mocowanych do podłoża i ścian.
2. Wyposażyć tablice zgodnie z schematem ideowym przedstawionym na osobnym rysunku.
3. Dostęp do przewodów montowanych na drabinkach będzie możliwy poprzez zdejmowalne maskownice.
4. Wszystkie tablice i rozdzielnice stosować jednego producenta.
5. Rozdzielnice o wym. 900x600x200mm (WxSxG) natynkowa.



PRONETBUD

ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

tel. 502374711, NIP- 9590231435

email: biuro@pronetbud.pl



Inwestycja/Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z obudową sztybu wiatrowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 5

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie	Faza: PROJ. WYKONAWCZY
Projektował: inż. Tadeusz PoblOCKi	Bratka: ELEKTRYCZNA
Nr uprawnień: 182/Gd/99	Data: 06.2017
Podpis:	

Sprawdził: mgr inż. Andrzej GwizdOłO	Data: 06.2017	Podpis:
Nr uprawnień: 63/Gd/2002		

Temat rysunku: Rozdzielnica TEN3, widok i wyposażenie.	Skala: 1:10	Nr rys.: E3-020
---	----------------	--------------------

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S