


- Uwagi:
1. Montaż tablic wykonać z zastosowaniem wsporników mocowanych do podłoża i ścian.
  2. Wyposażyć tablice zgodnie z schematem ideowym przedstawionym na osobnym rysunku.
  3. Dostęp do przewodów montowanych na drabinkach będzie możliwy poprzez zdejmowalne maskownice oraz wrękę z boku rozdzielnic.
  4. Wszystkie tablice i rozdzielnice stosować jednego producenta.
  5. Rozdzielnice o wym. 2000x400x200mm (WxSxG) dostarczyć z drzwiami bez ściany tylnej.

PRONETBUD ul. Wiejska 35, 84-240 Reda tel. 502374711, NIP: 9580231435 email: biuro@pronetbud.pl		 <b>PRONETBUD</b>	
Inwestycja/Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową sztytu wiatrowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 5			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJ. WYKONAWCZY	
Projektował: inż. Tadeusz Poblacki		Bratka: ELEKTRYCZNA	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdala		Data: 06.2017	
Nr uprawnień: 63/Gd/2002		Podpis: _____	
Temat rysunku: Rozdzielnica TEN-1, TER-1. Widok i wyposażenie.		Skala: 1:10	
Nr rys.: E3-016		_____	

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S