



Nr obwodu	Opis obwodu	Z	SN	ochrona p.przepięciowa	CSP	COD	03	04	05	06
	zasilanie z ZKR2.1				Centralna systemu SSP	Centralna systemu oddym	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
	Typy aparatów	RI 125A	WN 3xB6A,6kA,1P H 3x lampka 230V	RB D02 63A KI,I-II (B+C) 4P, 1,5kV	RB D02/gg 16A	RB D02/gg 20A	RB D02	RB D02	RB D02	RB D02
	Przewód	NH-XH5x10	LgY 1,5	LgY 16	0NHX4J-IE180/E30/2-0NHX4J-IE180/E30/5/4					
	Pi [kW]				0,5	2				
	Ps [kW]				0,5	2				
	Is [A]				2,5	3,2				

LEGENDA:  
RI - rozłącznik izolacyjny,  
RB - rozłącznik bezpiecznikowy,  
WN - wyłącznik nadprądowy,  
WR - wyłącznik różnicowoprądowy,  
WNR - wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym,  
WS - wyłącznik silnikowy,  
L - licznik energii elektrycznej,  
H - lampka kontrolna,  
K - stycznik,  
KA - przekładnik bistabilny,  
ZA - zegar astronomiczny,  
OPP - ochronnik przeciwprzepięciowy,  
PKN - Przekładnik kontroli napięcia

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

UWAGA: Obudowę rozdzielniczy wykonać w II klasie izolacji

PRONETBUD  
ul. Wiejska 35, 84-240 Reda  
tel. 502374711, NIP- 9580231435  
email: biuro@pronetbud.pl

Investycja/Lokalizacja:  
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z obudową sztybu wiatrowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18  
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDNEK 5

Investor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie	Faza: PROJ. WYKONAWCZY
Projektował: inż. Tadeusz Pobiłocki	Bratka: ELEKTRYCZNA
inż. Tadeusz Pobiłocki	Data: 06.2017
inż. Tadeusz Pobiłocki	Podpis: 06.2017

Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gwizdło	Nr uprawnień: 63/Gd/2002	Data: 06.2017	Podpis: 06.2017
--	-----------------------------	------------------	--------------------

Temat rysunku: Rozdzielnica RGP - Schemat ideowy	Skala: -	Nr rys.: E3-005
---	-------------	--------------------