

**WOJEWÓDZKI SZPITAL  
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH  
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18  
86-100 Świecie n/W  
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031  
Fax (0-52) 33 24 541  
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl  
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 27 lutego 2020 r.

**WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ (pytania 1-5)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **MODERNIZACJA BUDYNKU NR 19 (ODDZIAŁ X – VII) POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.2.2019 (Ogłoszenie o zamówieniu nr 513640-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1.**

W instalacji oddymiania przewody mają być **prowadzone są w rurach winidurowych pod tynkiem – ponad 700 mb**. Oznacza to konieczność bruzdowania nie tylko tynku ale ściany. W związku z powyższym proszę o podanie dokładnego sposobu i zakresu wykończenia ścian i sufitów, na których poprowadzone będą przewody instalacji oddymiania. Mianowicie, czy tylko uzupełnić bruzdy zaprawą, czy malować tylko pasy ścian, czy też malować całe ściany i sufity, czy ściany i sufity w całości należy gipsować? Czy należy to inaczej wykończyć?  
Proszę o szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w powyższym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu wszystkich instalacji natynkowo, w korytkach z tworzywa w wykonaniu bezhalogenowym.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Pytanie 2.**

Czy dopuszcza się możliwość montażu wszystkich instalacji natynkowo w korytkach z tworzywa ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu wszystkich instalacji natynkowo w korytkach z tworzywa w wykonaniu bezhalogenowym.

**Pytanie 3.**

Czy korytka z tworzywa muszą być w wykonaniu bezhalogenowym?

**Odpowiedź:**

Tak, korytka z tworzywa muszą być w wykonaniu bezhalogenowym.

**Pytanie 4.**

Czy drzwi główne mają być wyposażone w elektrozaczep do kontroli dostępu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5.**

Czy do drzwi należy zastosować wkładki otwierane systemem jednego klucza?

**Odpowiedź:**

Tak, według wzoru klucza dostarczonego przez Zamawiającego.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

---

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego