

Świecie, dnia 21 października 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ (pytania 1-6)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 5** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.6.2019 (ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 611229-N-2019 z dn. 17-10-2019 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

Okna w serwerowni mają być z okuciami klasy RC4 - producenci stolarki drewnianej oferują tylko okna odpowiadające klasie RC2. Proszę o zmianę projektu na klasę okien w serwerowni na RC2.

Odpowiedź:

Proszę o zastosowanie okna w klasie RC2.

Pytanie 2.

Gdzie znajduje się serwerownia ? Czy jest to pomieszczenie techniczne w piwnicy czyli okna O1 = 2szt ?

Odpowiedź:

Serwerownia znajduje się w pom. 1.6 w piwnicy (okno O1-1 szt.)

Pytanie 3.

Proszę o określenie szprosów w oknach :

- czy mają być tylko naklejane na szybę od wew. i zew. drewniane ? wersja tańsza
- czy mają być to szprosły tzw. wiedeńskie czyli szpros naklejany na szybę od wew. i zew. wraz z ramką aluminiową międzyszybową ? wersja dużo droższa
- czy mają to być szprosły międzyszybowe ?

Odpowiedź:

Należy zastosować szprosły drewniane naklejane na szybę od wew. i zew.

Pytanie 4.

Proszę o przekrój projektowanego okna. Czy okna posiadają elementy ozdobne typu główka, stopka, ślemię, przymyk ozdobny? Lub proszę zdjęcie okna starego ze zbliżeniem na elementy.

Odpowiedź:

Większość okien posiada jedno ślemię w poziomie spodu górnej łukowej części oraz jeden słupek środkowy w dolnej prostokątnej części. Okna nie posiadają rozbudowanych zdobień typu główka, stopka, przymyk ozdobny.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 5.

Przedmiar opisuje, że mają być parapety wewnętrzne drewniane dębowe, natomiast opis techniczny wskazuje na parapety z konglomeratu. Proszę o określenie rodzaju parapetu wewnętrznego.

Odpowiedź:

Należy zastosować parapety z konglomeratu zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 6.

Drzwi wewnętrzne drewniane. Proszę o więcej szczegółów technicznych czy mają być drzwi drewniane pełne czy okleinowane naturalnym fornirem? Proszę podać przykładowy wzór, producenta.

Odpowiedź:

Drzwi mogą być okleinowane naturalnym fornirem np.

Drzwi marki DANA dla obiektów służby zdrowia (tzw. drzwi medyczne), pokryte są laminatem o zróżnicowanej grubości HPL 0,8mm, HPL 1,0mm lub HPL 2,0 mm, w zależności od zaistniałej potrzeby. Drzwi medyczne dostarczane z ościeżnicami drewnianymi o takiej samej powierzchni lub ościeżnicami stalowymi, ocynkowanymi i lakierowanymi proszkowo lub też z ościeżnicami ze stali nierdzewnej lub aluminium. Wymienione powierzchnie skrzydeł i ościeżnic gwarantują bezproblemowe stosowanie odpowiednich środków chemicznych, służących do utrzymania drzwi w wymaganej przepisami sanitarnymi czystości. Szczególnie polecaną konstrukcją drzwiową dla tego typu budownictwa są drzwi w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego