

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 7 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH W BUDYNKU NR 43** (Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 616204-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się z niżej wymienionymi pytaniami.

Pytanie 1.

Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj drzwi przewiduje Zamawiający – w projekcie opisane są drzwi stalowe bez przeszkleń , zaś w kosztorysie drzwi przeszkłone.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie drzwi wewnętrznych do klatek schodowych z przeszkleniem (dotyczy drzwi wewnętrznych D1, D2, D3).

Pytanie 2.

Zamawiający zgodnie z kosztorysem stosuje drzwi zewnętrzne PCV z siłownikami napowietrzającymi, zalecane zastosowanie mocniejszych drzwi aluminiowych z zastosowaniem siłowników napowietrzających, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi zewnętrznych aluminiowych.

Pytanie 3.

Czy okno oddymiające w zmniejszonym otworze będzie spełniało funkcje (parametry) oddymiania?

Wg projektu „Powierzchnię czynną oddymiania klatek schodowych obliczono zgodnie z Normą PN-B-02877-4, a następnie na jej podstawie dobrano wielkość okien oddymiających i klap dymowych oraz drzwi napowietrzających”. Prosimy o podanie wyliczeń.

Odpowiedź:

Okno oddymiające w zmniejszonym otworze zgodnie z dokumentacją podpisaną przez uprawnionego projektanta i uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. p.poż. SPEŁNIA funkcję oddymiania a jego wielkość została dobrana ZGODNIE z Normą PN-B-02877-4.

Pytanie 4.

Wg. zapisu w projekcie „ Rodzaj i wymiary stolarki pokazano w części graficznej niniejszego opracowania”- prosimy o udostępnienie części graficznej.

Odpowiedź:

Opis parametrów technicznych stolarki zawarto w opisie technicznym opracowania, natomiast wymiary i rodzaj stolarki na rzutach budynku, które stanowią część graficzną opracowania.

Pytanie 5.

W projekcie jak i w przedmiarze robót w zestawieniu urządzeń występuje tylko 1 szt. centrali oddymiania. Z uwagi na powyższe proszę o informację czy w zakresie prac wchodzi wykonanie instalacji oddymiania jednej, czy dwóch klatek schodowych?

Odpowiedź:

W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych, w związku z czym należy zamontować dwie centrale oddymiania. Lokalizację centrali pokazano na rys. 3 opracowania branży elektrycznej.