

Świecie, dnia 19.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 6** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.17.2020 (Ogłoszenie BZP nr 770171-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

1. Wg opisu technicznego w pomieszczeniu serwerowni ma być wykonana posadzka na bazie żywicy z taśmami miedzianymi. Brak takiego rodzaju posadzki oraz brak oznaczenia pomieszczenia serwerowni w zestawieniu pomieszczeń i na rzutach. By móc zweryfikować ilość ww. posadzki proszę o wskazanie które pomieszczenie to serwerowni.

Odpowiedź: W serwerowni należy wykonać posadzkę antyelektrostatyczną. Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu nr 0/4 w piwnicy.

Pytanie 2.

Zgodnie z opisem technicznym architektury okna do pomieszczenia serwera mają spełniać wymogi klasy odporności na włamanie RC4. Ponieważ wymogi te są w stanie spełnić wyłącznie okna stalowe/ aluminiowe. Prosimy o zgodę na zastosowanie okien drewnianych klasy RC2.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie okien RC2.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe wymienione w punkcie 4.19 opisu technicznego nie jest częścią postępowania V. 271.17.2020.

Odpowiedź: Punkt 4.19 opisuje umeblowanie (krzesła, stoliki itp.). Na wyposażenie był przygotowywany osobny kosztorys, wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres remontu i przebudowy.

Pytanie 4.

Zgodnie z zestawieniem stolarki okna do których mają dostęp pacjenci należy wyposażyć w kluczyk. Proszę o precyzyjne wskazanie w których pomieszczeniach należy zastosować kluczyki, gdyż nie znając dokładnej specyfiki użytkowej poszczególnych pomieszczeń obiektu mamy liczne wątpliwości co do sal w których należy owe kluczyki zastosować.

Odpowiedź: Należy przewidzieć konieczność zastosowania kluczyków we wszystkich oknach.

Pytanie 5.

Zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkami detali orynnowanie, obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor ral 8015, natomiast w przedmiarze robót ww. elementy są opisane jako z blachy tytanowo cynkowej. Z czego należy je wykonać?

Odpowiedź: Należy wykonać z blachy tytanowo - cynkowej.

Pytanie 6.

W opisie technicznym widnieją kabiny sanitarne z płyt HPL. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić kabiny HPL.

Odpowiedź: Tak w ofercie należy ująć kabiny z płyt HPL.

Pytanie 7

Proszę o określenie szprosów w oknach:

- czy mają być tylko naklejane na szybę od wew. i zew. drewniane ? **Odpowiedź:** nie
- czy mają być to szprosły tzw. wiedeńskie czyli szpros naklejany na szybę od wew. i . zew. wraz z ramką aluminiową międzyszybową ? **Odpowiedź:** tak
- czy mają to być szprosły międzyszybowe ? **Odpowiedź:** nie

Pytanie 8

Proszę o przekrój projektowanego okna. Czy okna posiadają elementy ozdobne typu główka, stopka, ślęmię, przymyk ozdobny? Lub proszę zdjęcie okna starego ze zbliżeniem na elementy.

Odpowiedź: Poglądowe zdjęcia znajdują się w części opisowej dokumentacji. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 9

Prosimy o podanie liczby okien połaciowych istniejących przeznaczonych do rozbiórki wraz z pokryciem dachowym.

Odpowiedź: Budynek w stanie obecnym nie posiada żadnych okien połaciowych, do rozbiórki przewidziane jest pokrycie dachowe z płyt falistych - eternit.

Pytanie 10

Drzwi wewnętrzne drewniane. Prosimy o więcej szczegółów technicznych czy mają to być drzwi drewniane pełne czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi okleinowanych naturalnym fornirem? Prosimy podać przykładowy wzór/model/producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drzwi okleinowane naturalnym fornirem. Należy zastosować drzwi zbliżone do stosowanych w przebudowanych pawilonach. Przykładowe drzwi można obejrzeć w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie 11

W zestawieniu stolarki okiennej w uwagach wskazano profil okienny drewniany, dębowy. Prosimy o uszczegółowienie czy profil dębowy odnosi się do koloru czy materiału z jakiego należy wykonać okna.

Odpowiedź: Okna należy wykonać w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza stosowanie okien sosnowych.

Pytanie nr 12

Brak w zestawieniu stolarki zapisów dotyczących projektowanego szklenia (wyjątkiem jest okno O10). Prosimy o doprecyzowanie czy w pozostałych oknach należy zastosować szyby hartowane, bezpieczne czy zwykłe.

Odpowiedź: *W pozostałych oknach należy przewidzieć szyby wewnętrzne bezpieczne. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni należy przewidzieć szyby antywłamaniowe RC2.*

Pytanie 13

W dokumentacji jest informacja, że górne skrzydła okienne mają się uchylać z poziomu podłogi. Wyłącznie uchylacz GEZE OL90N spełnia ten wymóg. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie uchylania górnych kwater okien?

Odpowiedź: W ofercie należy przyjąć system otwierania zgodny z dokumentacją projektową.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego