

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 28 lutego 2020 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ (pytanie 6)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **MODERNIZACJA BUDYNKU NR 19 (ODDZIAŁ X – VII) POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.2.2019 (Ogłoszenie o zamówieniu nr 513640-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 6.

W nawiązaniu do wyjaśnień nr 1 do SIWZ zamieszczonych w dniu 27.02.2020r. na stronie Zamawiającego, zwracam uwagę, że część okablowania dla systemu SAP i oddymiania jest o odporności ogniowej PH90 i absolutnie nie można ich stosować w połączeniu z korytkami PCV bezhalogenowymi ani żadnymi innymi, które nie mają odporności ogniowej (potwierdzonej certyfikatem).

W związku z czym proszę o informację czy przewody o odporności ogniowej PH90 można układać na wierzchu ściany używając do tego certyfikowanych mocowań lub specjalnych certyfikowanych korytek kablowych?

Odpowiedź:

Tak, przewody o odporności ogniowej PH90 można układać na wierzchu ściany używając do tego certyfikowanych mocowań lub specjalnych certyfikowanych korytek kablowych.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego