









Rysunek stanowi integralną część opisu i powinien być rozpatrywany łącznie

-  Centrala INTEGRAL IP CX
-  Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
-  Półowy moduł 3 wejść, 1 wyjścia BX-O13 z obudową GEHMODIP66
-  Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SA-K5N na puszcze PIP-1AN
-  Pożarowa puszka instalacyjna PIP-2AN
-  Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SAOZ-PK2
-  Urządzenie transmisyj alarmu pożarowego

Urządzenie transmisyjnego alarmu pożarowego

Pętla pożarowa nr 1 ułożona przewodem YnTKSyekw1x2x0,8mm²

Pętla pożarowa nr 2 ułożona przewodem HTKShekw1x2x0,8mm²PH90

Linia sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych ułożona przewodem HDGs2x1,5mm²PH90

Linia sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznej ułożona przewodem HDGStx1,5mm²PH90

Linia zasilania 230V dla CSP, UTA ułożona przewodem HDG63x1,5mm²PH90

<p>Olekt</p> <p>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie BUDYNEK NR 43 działka nr 862/8</p>					
<p>Projektant instalacji niskoprądowych</p> <p>ISM PROJEKT SYSTEM</p> <p>ul. Ogrodowa 15/30, 87-100 Toruń www.ismprojektssystem.pl biuro@izmprojektssystem.pl</p>			<p>Projektant:</p> <p>mgr Mariusz Kosowski N-upr. KNF 61220/2019 Pdpis</p>		
<p>Inwestor</p> <p>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie</p>			<p>Opracował:</p> <p>mgr Mariusz Kosowski N-upr. KNF 61220/2019 Pdpis</p>		
<p>Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru (SSP) - poziom 0</p>			<p>Skala: -</p> <p>Nr projektu: 1 Nr rysunku: 2 Rewizja: - Data: 25-06-2020</p>		